



BELGAQUA

**PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET APPAREILS
POUR USAGE NON DOMESTIQUE**

FEUILLE DE TRAVAIL
06-010-080

Appareils sanitaires

CREATION
03/04/1984


REVISION
01/01/2006

**Système de rinçage pour urinoir
avec rinçage par le bord non-horizontale**

Description

Système de rinçage pour urinoir avec rinçage par le bord non-horizontale

Schéma de principe



Analyse de risque

Siphonnage du contenu (cat. 5)

Mode de contamination

Siphonnage

Matrice d'installation

	Catégorie de fluide				
Pression	1	2	3	4	5
$p = atm$					x
$p > atm$					

Protection suivant NBN EN 1717

AA-AB-AD-DC

Protection admise par BELGAQUA

néant

Protection minimale recommandée par BELGAQUA

DC

Commentaire BELGAQUA

- La protection DC peut également être réalisée par des orifices de rinçage conformes dans le bord de la cuvette.
- En cas d'ajout d'additifs, voir également la feuille de travail 06-110-010.