



BELGAQUA

PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET APPAREILS POUR USAGE NON DOMESTIQUE

FEUILLE DE TRAVAIL
06-100-040

Production de vapeur

CREATION
21/09/1984


**Production de vapeur ou d'eau chaude
avec récupération de condensat**

REVISION
01/09/2007

Description

Installation de production de vapeur ou d'eau chaude, dans laquelle les condensats sont récupérés.

Schéma de principe



Analyse de risque

Siphonnage et/ou contre-pression (cat. 5)

Mode de contamination

Siphonnage et/ou contre-pression

Matrice d'installation

	Catégorie de fluide				
Pression	1	2	3	4	5
p = atm					
p > atm					x

Protection suivant NBN EN 1717

AA-AB-AD

Protection admise par BELGAQUA

n/a

Protection minimale recommandée par BELGAQUA

n/a

Commentaire BELGAQUA

n/a