



BELGAQUA

**PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET APPAREILS
POUR USAGE NON DOMESTIQUE**

FEUILLE DE TRAVAIL
06-030-130

Appareil de cuisine

CREATION
26/10/2010


REVISION
01/06/2013

Système de rinçage de pompes à bière

Description

Installation et système de rinçage périodique et intermédiaire d'installations de débit de bière.

Schéma de principe



Analyse de risque

- a) Système de nettoyage: siphonnage et/ou contre-pression (sans additif cat. 2)
- b) Système de nettoyage: siphonnage et/ou contre-pression (avec additif cat. 3)
- c) Système de nettoyage: siphonnage et/ou contre-pression (avec additif cat. 4)

Mode de contamination

Siphonnage et/ou contre-pression

Matrice d'installation

Pression	Catégorie de fluide				
	1	2	3	4	5
p = atm					
p > atm		x(a)	x(b)	x(c)	

Protection suivant NBN EN 1717

- a: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-HA-HB-LB
- b: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA
- c: AA-AB-AD-AF-BA

Protection admise par BELGAQUA

n.v.t.

Protection minimale recommandée par BELGAQUA

- a: EA
- b: CA
- c: BA

Commentaire BELGAQUA

n.a.